

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
1	2	3
	Кран шаровый, фл., Ду50 PN=1,6МПа	КШ-50
	Рабочая среда-природный газ.	
	Герметичность затвора-А по ГОСТ 9544-93	
	Фланец 1-50-16 Ст20	ГОСТ 12820-80
	Пункт газорегуляторный шкафной(Рвх=1,1МПа, Рвых=0,0025МПа)	ШРП N1650
	DN32(Вход), DN50(Выход)	
	-регулятор давления РДС-32-5	
	- клапан предохранительный сбросной ПСК-25-01	
	- счетчик газа БУГ -01 G25 K2TP-06(RS485)	
	с прямыми участками труб 10DN и 5DN.	
	обеспечивает учет природного газа в пределах 0,25-40,4 м3/ч	
	при давлении P=0,0025МПа в точке установки.	
	Лакокрасочные материалы (расход дан на 1 слой):	
	Эмаль (2 слоя)	ГОСТ 6465-76
	Грунтовка (2 слоя)	ГОСТ 25129-82

ИНО. N подл. и шпалы
 элем. или. N

Код буродования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	5	6	7	8	9
		шт	1		
		шт	2		
	ООО "ШРП-БЕЛ"	компл.	1	445	(см. ШРПУ-Н.32.50.2Л Х3)
	Белгазтехника	шт	2		
	Белгазтехника	шт	1		
	"РУС-БЕЛГАЗ"	шт	1		
		м2	1,0		
		м2	1,0		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата

11/03-16П-1,7,8-ГСН.С

Лист

2

Формат А3